

Im Notfall richtig reagieren!



Kinder

Rufen Sie Kinder sofort ins Haus.

Helfen

Helfen Sie Kindern, älteren oder behinderten Personen und nehmen Sie Passanten vorübergehend auf.



Im Freien

Suchen Sie Gebäude auf.

Räume

Fenster und Türen schließen.

Nachbarn

Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn.

Arzt

Bei Beschwerden suchen Sie bitte den nächsten Arzt auf.

Klima, Lüftung und Heizung

Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlage, die außerhalb von Gebäuden stationiert sind, sind abzuschalten.

Entwarnung

Die Entwarnung erfolgt über Rundfunk, Fernsehen oder Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr.



Telefon

Die Benutzung der fernmeldetechnischen Einrichtungen (z. B. Handy und Telefon) ist zu minimieren, um die Leitungen nicht für Einsatzkräfte zu blockieren.



Lautsprecherdurchsagen

Achten Sie auf Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr.

Sirene

Auf- und abschwellender Heulton 1 Minute



Unfallort

Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie Straßen und Wege für Einsatzkräfte frei.

Rettungskräfte

Den Anordnungen der Rettungskräfte ist Folge zu leisten.

Wichtige Telefonnummern für Sie:



Feuerwehr / Rettungsdienst	112
Polizei-Notruf	110
Wasserschutz-Polizei	0211 / 86 20 35 11
Hafenmeister	02131 / 90 82 20
Betriebsleiter Tanklager	02131 / 91000 (Zentrale)

Rundfunksender:

Schalten Sie das Radio ein: WDR 2 (Antenne: 99,2 MHz)

Internet:

www.neuss.de

Apps:

KATWARN oder NINA

Das richtige Verhalten bei Störfällen

Information für die Öffentlichkeit nach § 11 der Störfallverordnung



Stand: Januar 2025

TanQuid GmbH & Co.KG

Tanklager Neuss I
Duisburger Straße 15-17
41460 Neuss

**Bitte aufmerksam lesen
 und jederzeit erreichbar
 aufbewahren !**

Tel: (02131) 91 00-0

Fax: (02131) 91 00-99

Verantwortlich für die Information der Öffentlichkeit:

Herr Marcel Wehrenbrecht, Betriebsleiter

Marcel.wehrenbrecht@tanquid.com

Warum erhalten Sie diese Information?

Nach § 11 der Störfall-Verordnung sind wir verpflichtet, die Anwohner über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Notfall zu informieren. Bitte lesen Sie sich insbesondere die Verhaltensregeln sorgfältig durch und bewahren Sie die Broschüre griffbereit auf.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter folgender Telefonnummer gern zur Verfügung: Herr Marcel Wehrenbrecht, Betriebsleiter Tel: (02131) 91 00-0

Die Informationsbroschüre ist mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt und steht Ihnen unter www.tanquid.com elektronisch zur Verfügung.

Angaben zu unserem Tanklager

Das Tanklager dient der Lagerung und dem Umschlag von Ottokraftstoffen, leichtem Heizöl, Dieselloststoff und petrochemischen Produkten. In 28 Flachbodentanks, mit einem Fassungsvermögen je Tank von 600 – 9.000 m³, lagern insgesamt ca. 56.500 m³ Produkt. Die An- und Auslieferung der Produkte erfolgt per Straßentankwagen und Tankschiff einschl. Rohrleitungen.

Das gesamte Tanklager fällt in den Anwendungsbereich des Bundesimmissionschutzgesetzes (BImSchG) und unterliegt den Anforderungen der Störfallverordnung (12. BImSchV). Aufgrund der bei uns gelagerten Mengen an Kraftstoffen und Heizölen wird das gesamte Tanklager als „Betriebsbereich der oberen Klasse“ eingestuft. Der zuständigen Behörde wurden die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1 der 12. BImSchV vorgelegt.

Datum der letzten Störfallinspektion: 08.10.2024

Informationen sind erhältlich bei: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 53

Was tun wir für Ihre und unsere Sicherheit?

Als Betreiber einer nach BImSchG genehmigten Anlage und aufgrund der Störfall-Verordnung haben wir umfangreiche Sicherheitspflichten zu erfüllen. Dazu gehört z. B. die Erstellung eines Sicherheitsberichtes nach § 9 und eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes nach § 10 der Störfall-Verordnung.

In unserem Sicherheitsbericht haben wir die Gefahren von Störfällen untersucht und die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und zur Begrenzung der Auswirkungen abgeleitet. Die genannten Sicherheitsdokumente werden regelmäßig überprüft und zusätzlich von den zuständigen Behörden kontrolliert.

Die von uns ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen dienen dazu, neben dem Schutz der Umwelt, mögliche Gesundheitsgefahren für Sie und unsere Mitarbeiter auszuschließen.

Unsere Anlagen werden regelmäßig durch Fachbetriebe und Sachverständige gewartet und überprüft, die Einhaltung der Anforderungen wird von den Behörden überwacht.

Die technische Sicherheit unseres Tanklagers ist dadurch auf einem sehr hohen Standard und wird ständig verbessert. Auch unser Personal wird kontinuierlich geschult und fortgebildet.

Das sind einige unserer technischen Sicherheitseinrichtungen

1. Im Falle eines **Brandes** stehen stationäre und mobile Feuerlöscheinrichtungen zur Brandbekämpfung zur Verfügung.
2. Zur Vermeidung der **Freisetzung von brennbaren Dämpfen** wird auf dem Tanklagergelände eine Brennkammer betrieben.
3. Zum Schutz vor dem **Austritt von Mineralölen** in den Boden stehen die Lagertanks in Auffangräumen. Außerdem sind alle Lagertanks mit Doppelböden ausgerüstet, die ständig überwacht werden. Weiterhin sind alle Lagertanks mit Überfüllsicherungen ausgestattet.
4. Das gesamte Tanklager ist gegen das **Betretten von Unbefugten** durch einen Zaun geschützt. Außerdem wird die Anlage durch betriebseigenes Personal überwacht, durch installierte Videoanlagen sowie in betriebsfreien Zeiten von einem externen Wachdienst ständig überwacht.

Gehandhabte Stoffe und deren Gefahrensymbole

Vorhandener Stoff	Gefahrensymbole	Gefahrenhinweise
Heizöl, Diesel	 Achtung	<ul style="list-style-type: none">• Flüssigkeit und Dampf entzündbar.• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.• Gesundheitsschädlich bei Einatmen.• Verursacht Hautreizungen.• Kann vermutlich Krebs erzeugen.• Kann die Organe schädigen.• Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ottokraftstoffe	 Gefahr	<ul style="list-style-type: none">• Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.• Verursacht Hautreizungen.• Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.• Kann genetische Defekte verursachen.• Kann Krebs erzeugen.• Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.• Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Methanol	 Gefahr	<ul style="list-style-type: none">• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.• Giftig bei Verschlucken.• Giftig bei Hautkontakt.• Schädigt die Organe.• Giftig bei Einatmen.
Ethanol	 Gefahr	<ul style="list-style-type: none">• Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.• Verursacht schwere Augenreizung.

Mögliche Gefahren

Sollte trotz der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen ein Störfall eintreten, der durch **Feuer, Rauch, Brand- und Ölgeruch** oder eine **Explosion** bemerkt wird, so können Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren und Pflanzen, Belastungen der Luft, des Bodens und des Wassers nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Feuer entstehen möglicherweise Rußflocken und gesundheitsschädliche Brandgase. Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Explosion ist mit Druckwirkung, Wärmestrahlung und Trümmerflug zu rechnen. Bei einer Freisetzung von Produkt können zündfähige Dampf-/Luftgemische auftreten, die sich in Bodennähe und auf der Wasseroberfläche im Hafen ausbreiten.

Wie reagieren Sie richtig und wie werden Sie gewarnt?

Bitte achten Sie auf Rundfunk- und Fernsehdurchsagen sowie auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei und verhalten Sie sich im Notfall gemäß den Anordnungen der Notfall- und Rettungsdienste!

Eintritt eines Störfalles

Die Betriebsleitung verpflichtet sich, umgehend alle Maßnahmen zur Begrenzung von Störfällen und Begrenzung ihrer Auswirkungen zu ergreifen und die Polizei, die Feuerwehr und, falls erforderlich, den Rettungsdienst zu benachrichtigen (gemäß betrieblichem Alarm- und Gefahrenabwehrplan). Eigene, geschulte Mitarbeiter leiten die Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung ein und führen Maßnahmen zur Gefahrenbegrenzung durch, wie z. B. Abdichten von Leckagen, Unterbrechen aller Umschlagsvorgänge, etc.

Für die Maßnahmen außerhalb des Tanklagers liegt ein externer Notfallplan vor. Federführend zuständig für die Erstellung und Fortschreibung des externen Notfallplanes ist die für den Fachbereich Umwelt zuständige Behörde. Allen Anordnungen der Notfall- und Rettungsdienste ist Folge zu leisten.

Bitte die Rückseite beachten!