

## Im Notfall richtig reagieren!



### Kinder

Rufen Sie Kinder sofort ins Haus.

### Helfen

Helfen Sie Kindern, älteren oder behinderten Personen und nehmen Sie Passanten vorübergehend auf.



### Im Freien

Suchen Sie Gebäude auf.

### Räume

Fenster und Türen schließen.

### Nachbarn

Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn.

### Klima, Lüftung und Heizung

Schalten Sie alle Lüftungs-, Klima- und Gasheizungsanlagen aus.

### Entwarnung

Die Entwarnung erfolgt über Rundfunk, Fernsehen oder Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr.

### Wichtige Telefonnummern für Sie:

Feuerwehr / Rettungsdienst	112
Polizei-Notruf	110
Betriebsleiter Tanklager	0911 / 64 19 25-0 (Zentrale)



### Weitere Informationen:

Schalten Sie beim Ertönen von Sirensignalen oder Lautsprecherdurchsagen die Rundfunk- und Fernsehgeräte ein und informieren sich über die örtlichen Sender.



### Rauchen

Rauchen einstellen und den Umgang mit Feuer und Licht vermeiden.



### Telefon

Blockieren Sie nicht durch Rückfragen die Telefonleitungen.



### Handy Verbot



### Lautsprecherdurchsagen

Achten Sie auf Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr.



### Unfallort

Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie Straßen und Wege für Einsatzkräfte frei.

### Rettungsdienst

Bei starken Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an den Rettungsdienst.

## Das richtige Verhalten bei Störfällen

### Information für unsere Nachbarn nach § 11 der Störfallverordnung



Stand: Juli 2023

**TanQuid** GmbH & Co.KG

**Tanklager Nürnberg  
Hamburger Straße 84  
90451 Nürnberg**

**Bitte aufmerksam lesen  
und jederzeit erreichbar  
aufbewahren !**

Tel: +49 (911) 64 19 25-0

Verantwortlich für die Information der Öffentlichkeit:  
Herr Thomas Ander, Betriebsleiter  
Thomas.ander@tanquid.com

## Warum erhalten Sie diese Information?

Nach § 11 der Störfall-Verordnung sind wir verpflichtet, die Anwohner über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Notfall zu informieren. Bitte lesen Sie sich insbesondere die Verhaltensregeln sorgfältig durch und bewahren Sie die Broschüre griffbereit auf.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter folgender Telefonnummer gern zur Verfügung: Herr Thomas Ander, Betriebsleiter Tel: +49 (911) 64 19 25-0  
Die Informationsbroschüre ist mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt und steht Ihnen unter [www.tanquid.com](http://www.tanquid.com) elektronisch zur Verfügung.

## Angaben zu unserem Tanklager

Das Tanklager dient der Lagerung und dem Umschlag von Mineralölen. Die Anlieferung der Produkte in das Tanklager sowie die Auslieferung an die Verbraucher, wie z. B. Tankstellen, Haushalte oder Betriebe, erfolgt durch Straßentankwagen und Eisenbahnkesselwagen. In 6 Flachbodentanks, mit einem Fassungsvermögen je Tank von 5.000 – 20.000 m<sup>3</sup>, lagern insgesamt ca. 55.000 m<sup>3</sup> Produkt.

Das gesamte Tanklager fällt in den Anwendungsbereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und unterliegt den Anforderungen der Störfallverordnung (12. BImSchV). Aufgrund der bei uns gelagerten Mengen an Kraftstoffen und Heizölen wird das gesamte Tanklager als „Betriebsbereich der oberen Klasse“ eingestuft. Der zuständigen Behörde wurden die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1 der 12. BImSchV vorgelegt.

Datum der letzten Störfallinspektion: 26.07.2023  
Informationen sind erhältlich bei: Regierung von Mittelfranken, SG 50  
Stadt Nürnberg, Umweltamt

## Was tun wir für Ihre und unsere Sicherheit?

Als Betreiber einer nach BImSchG genehmigten Anlage und aufgrund der Störfall-Verordnung haben wir umfangreiche Sicherheitspflichten zu erfüllen. Dazu gehört z. B. die Erstellung eines Sicherheitsberichtes nach § 9 und eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes nach § 10 der Störfall-Verordnung.

In unserem Sicherheitsbericht haben wir die Gefahren von Störfällen untersucht und die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und zur Begrenzung der Auswirkungen abgeleitet. Die genannten Sicherheitsdokumente werden regelmäßig überprüft und zusätzlich von den zuständigen Behörden kontrolliert.

Die von uns ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen dienen dazu, neben dem Schutz der Umwelt, mögliche Gesundheitsgefahren für Sie und unsere Mitarbeiter auszuschließen.



Unsere Anlagen werden regelmäßig durch Fachbetriebe und Sachverständige gewartet und überprüft, die Einhaltung der Anforderungen wird von den Behörden überwacht.

Die technische Sicherheit unseres Tanklagers ist dadurch auf einem sehr hohen Standard und wird ständig verbessert. Auch unser Personal wird kontinuierlich geschult und fortgebildet.

## Das sind einige unserer technischen Sicherheitseinrichtungen

1. Im Falle eines **Brandes** stehen stationäre und mobile Feuerlöscheinrichtungen zur Brandbekämpfung zur Verfügung.
2. Zur Vermeidung der **Freisetzung von brennbaren Dämpfen** wird auf dem Tanklagergelände eine Dämpferückgewinnungsanlage betrieben.
3. Zum Schutz vor dem **Austritt von Mineralölen** in den Boden stehen die Lagertanks in Auffangräumen. Außerdem sind alle Lagertanks mit Doppelböden ausgerüstet, die ständig überwacht werden. Weiterhin sind alle Lagertanks mit Überfüllsicherungen ausgestattet.
4. Das gesamte Tanklager ist gegen das **Betreten von Unbefugten** durch einen Zaun geschützt. Außerdem wird die Anlage durch betriebseigenes Personal überwacht, durch installierte Videoanlagen sowie in betriebsfreien Zeiten von einem externen Wachdienst ständig überwacht.

## Gehandhabte Stoffe und deren Gefahrensymbole

Vorhandene Stoffe	Gefahrensymbole	Gefahrenhinweise
Heizöl, Diesel Additive bzw. Kennzeichnungs- lösung	 Achtung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</li><li>• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</li><li>• Gesundheitsschädlich bei Einatmen.</li><li>• Verursacht Hautreizungen.</li><li>• Kann vermutlich Krebs erzeugen.</li><li>• Kann die Organe schädigen.</li><li>• Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</li></ul>
Ottokraftstoffe Additive	 Gefahr	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.</li><li>• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</li><li>• Verursacht Hautreizungen.</li><li>• Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</li><li>• Kann genetische Defekte verursachen.</li><li>• Kann Krebs erzeugen.</li><li>• Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.</li><li>• Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</li></ul>

## Mögliche Gefahren

Sollte trotz der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen ein Störfall eintreten, der durch **Feuer, Rauch, Brand- und Ölgeruch** oder eine **Explosion** bemerkt wird, so können Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren und Pflanzen, Belastungen der Luft, des Bodens und des Wassers nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Feuer entstehen möglicherweise Rußflocken und gesundheitsschädliche Brandgase. Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Explosion ist mit Druckwirkung, Wärmestrahlung und Trümmerflug zu rechnen. Bei einer Freisetzung von Produkt können zündfähige Dampf-/Luftgemische auftreten, die sich in Bodennähe ausbreiten.

## Wie reagieren Sie richtig und wie werden Sie gewarnt?

Bitte achten Sie auf Rundfunk- und Fernsehdurchsagen sowie auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei und verhalten Sie sich im Notfall gemäß den Anordnungen der Notfall- und Rettungsdienste!

## Eintritt eines Störfalles

Die Betriebsleitung verpflichtet sich, umgehend alle Maßnahmen zur Begrenzung von Störfällen und Begrenzung ihrer Auswirkungen zu ergreifen und die Polizei, die Feuerwehr und, falls erforderlich, den Rettungsdienst zu benachrichtigen (gemäß betrieblichem Alarm- und Gefahrenabwehrplan). Eigene, geschulte Mitarbeiter leiten die Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung ein und führen Maßnahmen zur Gefahrenbegrenzung durch, wie z. B. Abdichten von Leckagen, Unterbrechen aller Umschlagvorgänge, etc.  
Für die Maßnahmen außerhalb des Tanklagers liegt ein externer Notfallplan vor. Federführend zuständig für die Erstellung und Fortschreibung des externen Notfallplanes ist die Feuerwehr Nürnberg.

**Bitte die Rückseite beachten!**